

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач  
бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах

  
\_\_\_\_\_  
мп. Микрюкова Е.Г.  
(подпись, ФИО)  
« 17 » МАРТА 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.2293**

Дата выдачи протокола « 17 » МАРТА 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.03.2022г. 9.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.03.2022г. 10.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2583 с.Новоивановка

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.2293-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 п.9.2 от 03.02.2020г.

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.2293 от 17.03.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.2293 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 910 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 14.03.2022 г.					Выдача результата (дата) 15.03. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.2293 от 14.03.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.2293-6 2022


## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 2093 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.03.2022 г. 11 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 16.03.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:   
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф

Протокол № 10.2293 от 14.03.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 207561Ц82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач

бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижегородском и Белогорском  
районах

  
Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 17 » МАРТА 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.2289**

Дата выдачи протокола « 17 » МАРТА 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.03.2022г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.03.2022г. 9.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2581 с.Семенное

**Изготовитель, страна производитель: -**

**Код пробы (образца):** 10.2289-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 п.9.2 от 03.02.2020г.

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.2289 от 17.03.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.2289 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 906 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 14.03.2022 г.					Выдача результата (дата) 15.03. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.2289 от 17.03.2022 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.2289-6 2022


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 2089 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.03.2022 г. 10 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 16.03.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Пашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:   
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф

Протокол № 10.2289 от 17.03.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по

Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач  
бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижегородском и Белогорском  
районах

мп.

Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

« 17 » МАРТА 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.2285**

Дата выдачи протокола « 17 » МАРТА 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижегородский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.03.2022г. 7.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.03.2022г. 9.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижегородскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2586 с.Уваровка

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.2285-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 п.9.2 от 03.02.2020г.

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.2285 от 17.03.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.2285 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 902 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 14.03.2022 г.					Выдача результата (дата) 15.03. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.2285 от 14.03.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.2285-6 2022


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 2085 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.03.2022 г. 10 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 16.03.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф

Протокол № 10.2285 от 14.03.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район,  
пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 207561Ц82240 в УФК по  
Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач

бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
в Советском, Нижнегорском и Белогорском  
районах

Мп.  Микрюкова Е.Г.  
(подпись, ФИО)  
« 17 » МАРТА 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.2281**

Дата выдачи протокола « 17 » МАРТА 2022 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.03.2022г. 7.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.03.2022г. 8.10

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский  
район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437  
(Начальник участка по Нижнегорскому району ООО «Крымская водная компания» Ярмолич  
А.П. РК, Сакский район, с.Уютное)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2585 с.Уваровка

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.2281-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии:** -

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания»

**НД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 п.9.2 от 03.02.2020г.

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.2281 от 17.03.2022г.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

10.2281 -с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 898 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 14.03.2022 г.					Выдача результата (дата) 15.03. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик- эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.2281 от 14.03.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.2281-6 2022


## Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 2081 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.03.2022 г. 8 <sup>30</sup>					Выдача результата (дата) 16.03.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф

Протокол № 10.2281 от 14.03.2022

стр. 5 из 5

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21

