

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756П82240 в УФК по

Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

Заведующий лабораторией, врач

бактериологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах



Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

24.09.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11799**

Дата выдачи протокола 24.09.2022

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 20.09.2022г. 9.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 20.09.2022г. 10.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Нижнегорский и Советский районы), начальник участка ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с.Уютное

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2583 с.Новоивановка

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.11799-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии:** -

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**ИД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:** ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1, п.5.8.2, п.6); ПНД Ф 14.1:2.4.207-04; МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-2013; СанПиН 1.2.3685-21

**ИД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020г. п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.11799 от 24.09.2022

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.11799-с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4023 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	Вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	Мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	Цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 20.09.2022 г.					Выдача результата (дата) 22.09.2022г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.11799 от 24.09.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым  
и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.11799-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)


Регистрационный № 10637 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00233.22

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенно сть (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	-	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 20.09.2022 г. 11 <sup>00</sup>					Выдача результата (дата) 23.09.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н., биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Протокол № 10.11799 от 24.09.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе») **АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 207561182240 в УФК по

Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ



Зам. Руководителя ИЛЦ  
Врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, городском, Нижнегорском и Белогорском районах

*Мессия*

Микрюкова Е.Г.

мп.

(подпись, ФИО)

24.09.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11795**

**Дата выдачи протокола 24.09.2022**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 20.09.2022г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 20.09.2022г. 9.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Нижнегорский и Советский районы), начальник участка ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с.Уютное

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2581 с.Семенное

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.11795-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**ИД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:** ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1, п.5.8.2, п.6); ПНД Ф 14.1:2:4.207-04; МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-2013; СанПиН 1.2.3685-21

**ИД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020г. п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

*Нагаевская Т.Ф.*

(подпись)

Протокол № 10.11795 от 24.09.2022

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

10.11795-с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4019 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	Вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	Мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	Цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 20.09.2022 г.					Выдача результата (дата) 22.09. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.11795

от 24.09.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым  
и городе федерального значения Севастополе»)

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, г.г. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.11795-6 2022


**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 10633 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00.33.22

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенно сть (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	-	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 20.09.2022 г. 9 <sup>10</sup>					Выдача результата (дата) 23.09.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н., биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Протокол № 10.11795 от 24.09.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе») АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910203401

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 207561Ц82240 в ОФК по

Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

Зам. Руководящий лабораторией, врач

бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Республике Крым и

городе федерального значения Севастополе»

в Советском, Нижнегорском и Белогорском

районах



М.П.

Микрюкова Е.Г.

(подпись, ФИО)

24.09.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11791

Дата выдачи протокола 24.09.2022

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 20.09.2022г. 7.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 20.09.2022г. 9.20

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Нижнегорский и Советский районы), начальник участка ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с.Уютное

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2586 с.Уваровка

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.11791-сб 2022

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1, п.5.8.2, п.6); ПНД Ф 14.1:2.4.207-04; МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-2013; СанПиН 1.2.3685-21

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020г. п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.11791 от 24.09.2022

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ): 05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.11791-с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4015 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	Вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	Мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	Цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 20.09.2022 г.					Выдача результата (дата) 22.09. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Протокол № 10.11791

от 24.09.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым  
и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.11791-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 10629 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00233.22

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенно сть (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	-	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 20.09.2022 г. 9 <sup>40</sup>					Выдача результата (дата) 23.09.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н., биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Протокол № 10.11791 от 24.09.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

УТВЕРЖДАЮ

Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Телефон, факс: (36551) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001

ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756182240 в Уфимском

Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86



Зам. Руководителя ИЛЦ

И.И. Микрюкова, врач

бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Республике Крым и

городе федерального значения Севастополе»

в Советском, Нижнегорском, Белогорском

районах

*Микрюкова*

Микрюкова Е.Г.

МП.

(подпись, ФИО)

24.09.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11787

Дата выдачи протокола 24.09.2022

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 20.09.2022г. 7.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 20.09.2022г. 8.00

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Нижнегорский и Советский районы), начальник участка ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с. Уютное

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** скважина № 2585 с. Уваровка

**Изготовитель, страна производитель:** -

**Код пробы (образца):** 10.11787-сб 2022

**Дата изготовления:** -

**Номер партии:** -

**Объем партии:** -

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**ИД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:** ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1, п.5.8.2, п.6); ПНД Ф 14.1:2.4.207-04; МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-2013; СанПиН 1.2.3685-21

**ИД на продукцию:** -

**Условия транспортирования:** сумка-холодильник

**Условия хранения:** -

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020г. п.9.2

**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

*Нагаевская*

(подпись)

Протокол № 10.11787 от 24.09.2022

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21





## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.11787-с 2022


## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 4011 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяе мые показатели	Результаты исследован ий	Величина допустим ого уровня	Неопределенно сть (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.1)
2	Вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164- 2016 (п.5.8.2)
3	Мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	Цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 20.09.2022 г.					Выдача результата (дата) 22.09. 2022г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.11787

от 24.09.2022

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым  
и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

10.11787-6 2022


Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 10625 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00233.22

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенно сть (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	-	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 20.09.2022 г. 8 <sup>20</sup>					Выдача результата (дата) 22.09.2022 г.	
Ф.И.О., должность оператора Шашель А.Н., биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:



Протокол №от 10.11787 от 24.09.2022

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21

